

2023年6月29日

各 位

伊豆箱根鉄道株式会社

【お詫び】駿豆線三島駅構内のスレート屋根の一部落下について

この度、駿豆線三島駅構内において、スレート屋根の一部が落下する事象が発生しました。お客さまには、ご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本件に伴うお客さまのお怪我はございません。

詳細につきましては下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2023年6月29日（木）13時50分頃
2. 発生場所 駿豆線三島駅改札内 連絡改札側時刻表示器付近
3. 状 況 三島駅駅舎の雨漏り対応として、弊社の保線作業員7名が雨樋の清掃を行うためスレート屋根に上り、更に上の駅舎屋根に上がるためスレート屋根に脚立を掛けた際、スレート屋根の一部が破損し落下しました。
4. 落 下 物 スレート屋根の一部（縦96cm、横60cm、重さ約6kg）
5. 原 因 スレート屋根上で脚立を使用したことにより、点荷重が掛かったこと。
6. 対 応 スレート屋根の一部の落下を認めた駅係員が、速やかにお客さまに怪我のないことを確認し、落下物を撤去。直ちに当該落下物付近を封鎖して、仮復旧を行いました。
7. 再発防止策 屋根上での作業方法を再教育し安全作業について周知徹底いたします。

8. 本件に関する問い合わせ

【連絡先】伊豆箱根鉄道 総務課

電話番号 055-977-1201

受付時間 9:00～18:00（土・日 祝日除く）

以 上